

# Energetický štítok

vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
č. 166251/2020/25/015612008/EŠ

Názov budovy: **Bytový dom**  
Ulica, číslo:  
Obec: **Bratislava - Nové Mesto**  
Okres: **Bratislava III**  
Účel spracovania: **Iný účel**

Parc. č.: **15111/129**  
Katastrálne územie: **Nové Mesto**  
Podiel celkovej podlahovej plochy:  
**2 - bytový dom 100,0%**



Celková podlahová plocha v m<sup>2</sup>: **8164,08**

Rok kolaudácie budovy: **2005**

Posledná významná obnova: **2005**

## Hodnotenie jednotlivých miest spotreby

Potreba energie na vykurovanie:

**B**

Potreba energie na prípravu teplej vody:

**A**

Potreba energie na chladenie a vetranie:

Potreba energie na osvetlenie:

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY

Kategória budovy: <b>2 - bytový dom</b>	Celková potreba energie kWh/(m <sup>2</sup> .a)	Primárna energia kWh/(m <sup>2</sup> .a)
Verejná budova: <input type="checkbox"/>		
Globálny ukazovateľ - primárna energia:	<b>46</b>	<b>50</b>
Vysoká energetická hospodárnosť		
<b>A0*/A0/A1/A</b>		<b>A1</b>
<b>B</b>	<b>B</b>	
<b>C</b>		
<b>D</b>		
<b>E</b>		
<b>F</b>		
<b>G</b>		
Energeticky nevhodná		
Normalizované hodnotenie:		<input checked="" type="checkbox"/>
Prevádzkové hodnotenie:		<input type="checkbox"/>
<b>Minimálna požiadavka 0,5 R<sub>r</sub> :</b>	40	63
<b>Typická budova R<sub>s</sub> :</b>	158	252

## Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m<sup>2</sup>.a)

Rok	2019	2018	2017	Priemer
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m <sup>2</sup> .a)	<b>54</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>52,33</b>

## Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na mieste:

Obnoviteľný zdroj na výrobu tepla na vykurovanie a/alebo chladenie:

Obnoviteľný zdroj na ohrev teplej vody:


Spôsob výroby elektriny z obnoviteľného zdroja:

Odvádzaná/uskladňovaná energia z obnoviteľného zdroja (druh) v kWh/(m<sup>2</sup>.a):

Rekuperácia tepla (druh a účinnosť v %):

**Emisie CO<sub>2</sub> v kg/(m<sup>2</sup>.a)**

**10,04**



## Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy:

Obvodový plášť:

Strecha:

Podlaha:

Otvorové konštrukcie:

Vykurovanie:

Príprava teplej vody:

Chladenie/vetranie:

Osvetlenie:

Obnoviteľné zdroje energie:

Iné:

Predchádzajúci certifikát č.: - - - - -

Dátum vyhotovenia: **20. 3. 2020**

Platnosť najviac do: **20. 3. 2030**

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: **Ing. Peter Kopecký**

Obchodné meno a sídlo: **Delphia s.r.o., Búdková cesta 3, 811 04 Bratislava**

IČO: 44505736

DIČ: 2022720623

Kontakt: **0918875133, delphia@delphia.sk**

